

ZERTIFIKAT

Der Firma

THERMO/SOLAR Ziar s.r.o.

Na varticke 14
965 01 ZIAR NAD HRONOM
SLOWAKEI

wird für das im Herstellwerk

ZIAR NAD HRONOM

hergestellte Produkt

Sonnenkollektoren

vom Typ

TS250, TS300

die Konformität mit

DIN EN 12975-1:2006-06

DIN EN 12975-2:2006-06

CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 011-7S248 F

Dieses Zertifikat ist unbefristet gültig, solange die erforderlichen Überwachungen mit positivem Ergebnis durchgeführt werden.



DAP-ZE-2460.00


Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2008-03-19

Dr.-Ing. Michael Garmer
- Geschäftsführer -



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7S248 F vom 2008-03-19

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2007-10-04, 2007-10-09, 2008-02-20

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

Österreichisches Forschungs-
und Prüfzentrum
Arsenal Ges. m.b.H.
Giefinggasse 2
1210 WIEN
OESTERREICH

Prüfbericht(e)

Nr. 2.04.00479.1.0-3 von 2007-10-04
Nr. 2.04.00519.1.0-2-LT von 2008-02-20
Nr. 2.04.00479.1.0-4 von 2007-10-09
Nr. 2.04.00519.1.0-3-LT von 2008-02-20