

## Nachweis eines Kollektormindestertrags

als Zuwendungsvoraussetzung einer Förderung des Bundes entsprechend den Richtlinien zur Förderungen von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Für den Flachkollektor

**TS400**

der Firma

**THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.**  
**Na vartičke 14**  
**965 01 Žiar nad Hronom**  
**SLOVAKIA**

wurde eine Nachweisrechnung gemäß den Empfehlungen betreffend den Nachweis eines Kollektormindestertrags der Grundlage für die Umweltzeichenvergabe für Sonnenkollektoren nach RAL-UZ 73 durchgeführt.

Der Nachweis basiert auf den Ergebnissen des Prüfberichts

Nr. 2.04.00519.1.0-5-LT vom 20. Februar 2008  
ausgestellt durch das Österreichische Forschungs- und  
Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.  
gemäß Prüfverfahren ÖNORM EN12975 - 2.

**Am Standort Würzburg wird bei einem solaren Deckungsanteil von 40% der erforderliche Mindestertrag von 525 kWh/(m<sup>2</sup>a) erreicht.**

Wien, am 12. März 2008



DI Hubert Fechner

Leiter des Geschäftsfeldes Erneuerbare Energietechnologien

Österreichisches Forschungs-  
und Prüfzentrum Arsenal Ges.m.b.H.  
A-1210 Wien, Giefinggasse 2  
Tel.: +43(0)50 550-0  
Fax: +43(0)50 550-6666



DI (FH) Roland Sterrer

Projektleiter